

## Technische Fiche Den Amb8

### AFMETINGEN

<b>FUIFZAAL</b>	<b>Effectief</b>	<b>Vrije ruimte voor opstelling Truss</b>
Oppervlakte	348,63 m <sup>2</sup>	320,738 m <sup>2</sup>
Lengte	24,1099 m	23,90 m
Breedte	272 - 902 - 272 = 14,46 m	220 - 902 - 220 = 13,42 m
Hoogte laag gedeelte	5,40 m	
Hoogte hoog gedeelte	5,80 m	

### MEZZANINE

Oppervlakte	53,218 m <sup>2</sup>
Lengte	5,90 m
Breedte	9,02 m
Hoogte plafond	2,50 m
Hoogte muurtje	0,90 m
Hoogte ballustrade	90 + 20 = 1,10 m

### POORT BUITEN

Breedte	4,20 m
Hoogte	3,80 m

### POORT BINNEN

Breedte	4,20 m
Hoogte	3,55 m

### LAADRUIJTE

Oppervlakte	41,888 m <sup>2</sup>
Lengte	4,40 m
Breedte	9,52 m
Hoogte	4,80 m

Kleine spoelbak aan de deur.

### KOELCEL

Oppervlakte	5,89 m <sup>2</sup>
Lengte	3,10 m
Breedte	1,90 m

Vaten aan te sluiten buiten de koelcel, max 4 kranen beschikbaar.

Kleine spoelbak naast elektrische poort

### TOOG / KEUKEN

Voortoog: 7 losse elementen van 80x40 (opgeborgen onder vaste toog)

Dubbele spoelbak met afdruiptrek langs beide zijden.

3x doorgeeffrigo 60x60

2x dubbele tapkraan

Elektrisch kookvuur

## ELEKTRICITEIT

Elektriciteitskast bevindt zich in de drankvoorraad ruimte

### Stopcontacten 230V - 20A per kring - 30mA

Stopcontact in bord 22

#### Fuifzaal

	locatie	aantal	zekering
Vooraan fuifzaal (toog)	rechts muur trap	2x	5A
Achteraan fuifzaal (poort)	rechts van de poort	2x	5B
		2x	5C
	links van de poort	2x	7A
		2x	7B
Muur links fuifzaal 2,5m hoogte		2x	19A
		2x	19B
		2x	19C
		2x	19D
Muur rechts fuifzaal 2,5m hoogte		2x	20A
		2x	20B
		2x	20C
		2x	20D
Vooraan fuifzaal (toog)	links muur toog	2x	6A

#### Opslagruimte (poort achteraan)

locatie	aantal	zekering
kant binnenpoort	2x	6B
kant deur	1x	6C
buitenpoort	1x	6D

#### Inkom + artiestenruimte + vestiaire + berging onder trap

locatie	aantal	zekering
inkom deur	1x	3A
artiestenruimte deur	1x	3B
artiestenruimte vooraan	2x	3C
artiestenruimte achteraan	2x	3D
vestiaire rechts	1x	3E
vestiaire links	1x	3F
berging onder trap	2x	3G

#### Drankvoorraad + SAS

locatie	aantal	zekering
links van elektriciteitskast	2x	2A
SAS	1x	2B
Elektrische poort	1x	2C
Drankvoorraad	2x	2D
Drankvoorraad	2x	2E

## Toog

locatie	aantal	zekering
achteraan doorgeef-frigo's	1x	9B
achteraan doorgeef-frigo's	1x	9C
achteraan glazen	2x	9D
achteraan glazen	2x	9E
dampkap	1x	10A
aanrecht kant dampkap	2x	10B
boiler	1x	10C
aanrecht links	2x	10D
aanrecht rechts	2c	10E

## Sanitair

locatie	aantal	zekering
sanitair artiesten	1x	11A
sanitair heren	1x	11B
sanitair MV	1x	11C
sanitair dames	1x	11D

## Verdiep

locatie	aantal	zekering
berging boven keuken	1x	1A
mezzanine boven keuken	2x	1B
mezzanine kant trap	2x	1C
berging kant trap	1x	1D

## 400V (5p)- 63A per kring - 300mA (toevoer is 1x 125A van de straat!)

Voeding CV (stookplaats groendienst)		23	
Kookplaat keuken	(32A)	24	
Achteraan fuifzaal (poort)	links van de poort	1x	25
	rechts van de poort	1x	26
Vooraan fuifzaal (toog)	aan de trap	1x	27
Verdiep mezzanine	boven keuken	1x	28

## Verlichting

Schakelaars fuifzaal aan bedieningspaneel toog

Ledstrips gang	C1	14
Bar + keuken	C2	15
Bar + keuken	C3	15
Bar + keuken	C4	15
(8x TL lamp) fuifzaal toog	C5	17
(12x TL lamp) fuifzaal poort	C6	17
(12x TL lamp) mezzanine	C7	17

